



Istn. linia napowietrzna m.n. ASXSkx35
 Obwód m.n-1 ze słupowej stacji
 transformatorowej nr 40983 "Kieplino Kolonia"
 na słup nr 6 RKK-6/21 wprowadzić proj. i kabel
 zainstalować ogranicznik przepięć BOP-R 0,44/10
 z osprzętem do linii izolowanych
 słup ziemnic; rezygnacja uziemienia
 nie może przekraczać 100
 pozostawić zapas kabla 3m przy słupie



LEGENDA

- nr działki pod inwestycją
- proj. szafka kablowa m.n
- proj. kabel m.n YAKXS4x120 I=4/26/459m

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
 m.n. SAMOCZYNNIE WYŁĄCZANIE ZASILANIA TN-C

Biurowy projektant:	AP PROJEKT ADAM PIOTROWICZ		
Adres:	AP Projekt Adam Piotrowicz, ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek		
Investor:	ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE, ul. Morska 10, Koszalin		
Projektant:	Imię i nazwisko: Adam Piotrowicz	Umowa nr: Za99119109E/14	Podpis: [Signature]
Stwierdzenie:	Projekt zgodny z warunkami technicznymi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy dla obiektów elektroenergetycznych, z uwzględnieniem wytycznych i wytycznych do wytycznych.		
Skala:	1:500	Wzrost: 1,70m	Podpis: [Signature]