



**Istn. słup RN-9/ZN nr 8 linii napowietrznej nn 4xAl50**  
zasilanej z obwodu nn-5 kier. Sikory słupowej  
stacji transformatorowej 20236 "Rakowo PGR"  
na słup wprowadzić proj. kabel, zainstalować ograniczniki  
przebieg BOP-R 0,44/10, słup uziemić, rezystancja uziemienia  
nie może przekraczać 10Ω

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
nn: SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA TN-C,

**LEGENDA**

- nr działki pod inwestycją
- proj. szafka kablowa nn
- proj. kabel nn YAKXS4x70 l=73/93m

Biuro projektowe:	<b>AP PROJEKT</b> ADAM PIOTROWICZ		AP Projekt Adam Piotrowicz, ul. Piotra Skargi 3, 78-400 Szczecinek	
Investor:	ENERGA - OPERATOR SA ODDZIAŁ W KOSZALINIE, ul. Morska 10, Koszalin			
Projektant:	Imię i nazwisko Adam Piotrowicz projekt zagospodarowania terenu w części rysunki owej został sporządzony na kopii mapy do celów projektowych zgodnej z oryginałem.	Uprawnienia nr ZAP/0190/PW/OE/14	Data lipiec 2021	Podpis 
Skala: 1:500	Opis rysunku Przyłączenie budynku jednorodzinnego na dz. 2/34 w m. Rakowo gm. Bornie Sulimowo. Projekt zagospodarowania terenu			Nr zlecenia Op/152/21/00972 Nr rysunku E-01

6.204.07.06.1.4